

## **L01.C Olis contaminats amb PCB**

Sota les sigles PCB s'inclouen els policlorobifenils, els policloroterfenils (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetà, el monometildiclorodifenilmetà, el monometildibromodifenilmetà i qualsevol barreja amb un contingut de les substàncies anteriors superior a 50 ppm.

Determinats olis minerals derivats d'operacions de manteniment contaminats amb PCB tenen una consideració especial de cara al tractament com a residus.

Aquests olis provenen usualment de transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors i equips amb fluids hidràulics, tots de certa antiguitat. Dins les nostres instal·lacions aquest tipus de maquinària no és freqüent i generalment només es genera en processos de desconstrucció.

El [RD 1379/1999](#) regula l'eliminació i la gestió dels PCB i dels aparells que en continguin. En cas de detectar un aparell que se sospiti que conté PCB, cal contactar amb l'Oficina de Medi Ambient.

Exemples:

[Etiqueta](#)

---